


Akümülatör Üreticileri (imalatçı ve ithalatçıları), imal ve / veya ithal ettikleri akümülatörleri piyasaya sürmeden önce Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği ve 4703 Sayılı Kanun kapsamında, aşağıda belirtildiği şekilde **etiketlemek ve işaretlemekle** yükümlüdürler.

APAK YÖNETMELİĞİ' ne GÖRE YAPILACAK ETİKETLEME VE İŞARETLEME	4703 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TS EN 50342-1 STANDARDINA GÖRE YAPILACAK ETİKETLEME VE İŞARETLEME
Akülerin ve Ambalajlarının Üzerinde Olması Gereken Etiketle Yer Alacak Bilgi ve Semboller	Akülerin, Yan Yüzeylerinden Birisinde veya Üst Yüzeyinde Olması Gereklİ Etiketle Yer Alacak Bilgi ve Semboller
<p>1. Firma Kodu</p> <p><i>(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aküyü imal / ithal eden, kendi markasıyla piyasaya sürene verilen numara)</i></p> <p>2. Yönetmeliğin Ek-1 inde Yer Alan Konteyner Resmi</p> <p>3. "Depozitoludur" İbaresİ</p> <p>4. "Pb" ya da "Kurşun" İbaresİ</p> <p>5. "Geri Kazanılır" ya da "Geri Kazanılacak Akü" İfadesİ</p> <p>6. EK-4 B ye Göre Uyarı İfadeleri</p> <ul style="list-style-type: none">- Atık akümülatörünüzün içindeki asitli sıvıyı toprağa, suya, kanalizasyona dökmeyiniz.- Atık akümülatörünüzün plastik kısımlarını soba ve kazanlarda yakmayınız.-Atık akümülatörleri çocuklardan uzak tutunuz.	<p>1. İmalatçı / İthalatçı Unvanı, Adresi</p> <p>2. Nominal Gerilim (V), Nominal Kapasite C20 (Ah), Nominal Marş Akımı Icc</p> <p>3. Standardın EK-A sında Yer Alan Altı Adet Renklİ Uluslararası Güvenlik Sembolü</p>  <p>4. Valf Ayarlı Aküler İçin "VRLA" İşareti</p> <p>5. Üretim Tarihi</p> <p>6. Su Tüketimi, Şarj Tutma, Dayanıklılık ve Titreşime Göre Gereksinim Seviyeleri</p>
<p style="text-align: center;"><u>Etiket Boyutu</u></p> <p>- Konteyner sembolü akünün en büyük yan alanının en az %3 ünü kapsamalıdır.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Etiket Boyutu</u></p> <p>- C20 (Ah) Kapasitesi ve Soğuk Marş Akımı Icc (A) Aynı Bir Etiketle veya Etiketle Birleşik Metin Olarak Gösterilmelidir</p> <p><i>(örneğin üretici veya tip işareti ek bilgileri ile birlikte)</i></p>

- Renk olarak, kurşun asit akülerde gri veya gümüş gri olması tavsiye edilir.

- Semboller, bir etiket olarak / dayanıklı baskı / oyma veya kabartma fark edilebilecek şekilde seçilmelidir.



- Etiket **Boyutu** Akünün En Geniş Kısmının **En Az %3 ü** Kadar Olmalıdır.

- Etiket **Karakter** Boyutunun Yüksekliği **En Az 3 mm** Olmalıdır.

- Etiket **Dört Taraftan Birine** veya **Kapağa** Yapıştırılmalıdır.

- Birden Fazla Etiket Yapıştırılabilir.